



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07

Предписание N29/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению
Мышкинская средняя общеобразовательная школа
Директору МОУ Мышкинская СОШ
Яковлевой Елене Владимировне

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №29 от 05.04.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 15 апреля 2021г. в период с 11 ч.00 мин. до 12 ч.30 мин. проведена **плановая** выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Загородная, д.93 совместно с Непряхиной Г.В. – заместителем директора МОУ Мышкинская СОШ по АХР

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка
1.	Выполнить автоматическую блокировку электроприёмников системы вентиляции при срабатывании АПС.	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (далее ППРвРФ), п. 6.24 СП 7. 13130.2013, п.12.2.1	01.07.2022	

		СП 60.13330.2016, п.7.1.3, п.7.7.3, п.7.7.4 СП 484.1311500.2020		
2.	Обеспечить объект средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п.30, 56 ППР в РФ	26.07.2021	
3.	Чердачное помещение здания школы, оборудовать системой пожарной сигнализации.	Статья. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020	01.07.2022	
4.	Здание оборудовать аварийным эвакуационным освещением.	п. 37 ППР в РФ, ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Морозова А.Е.



М.Л.П. (подпись)

« 28 » апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Борис
(подпись)

директор Яковлев В.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » 04 2021г.