КОПИЯ

Дело № 2-155/2021 г.
УИД 76RS0020-01-2021-000368-92
Мотивированное решение изготовлено 27.07.2021

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

«27» июля 2021 г. г. Мышкин

Мышкинский районный суд Ярославской области в составе:
председательствующего судьи Грибковой К.В.,
при секретаре Дзисяк Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мышкинского района Ярославской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, несовершеннолетних к Муниципальному образовательному учреждению Мышкинская средняя общеобразовательная школа о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности и охране жизни и здоровья несовершеннолетних,

у с т а н о в и л :

Прокурор Мышкинского района в интересах неопределенного круга лиц, несовершеннолетних обратился в Мышкинский районный суд ЯО с исковым заявлением к Муниципальному образовательному учреждению Мышкинская средняя общеобразовательная школа (далее МОУ Мышкинская СОШ) о возложении обязанности устранить в полном объеме нарушения законодательства о пожарной безопасности, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о противодействии терроризму на объекте по адресу: ЯО, г. Мышкин, ул. Загородная, д. 93, а именно – выполнить автоматическую блокировку электроприёмников системы вентиляции при срабатывании АПС в соответствии со ст. 2 ФЗ №69 от 21.12.1994 п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п. 6.24 СП 7. 13130.2013, п. 12.2.1 СП 60.13330.2016, п. 7.1.3, п. 7.7.3, п. 7.7.4 СП 484.1311500.2020; чердачное помещение здания образовательной организации оборудовать системой пожарной сигнализации в соответствии со ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, п. 42 табл. 3, СП 486.1311500; здание образовательной организации оборудовать аварийным эвакуационным освещением в соответствии с п. 37 ППР в РФ, ст. 2 ФЗ №69 от 21.12.1994, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

В исковом заявлении указано, что прокуратурой Мышкинского района проведена проверка исполнения требований законодательств о пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о противодействии терроризму в МОУ Мышкинская СОШ, в ходе которой установлено, что имеют место нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Исковые требования основаны на п. 2 и п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 1 и ст. 38 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Мышкинского района Голикова Е.В. поддержала исковые требования по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика МОУ Мышкинская СОШ директор Яковлева Е.В. в судебном заседании исковые требования прокурора Мышкинского района о возложении

обязанности устранить в полном объеме нарушения законодательства о пожарной безопасности, охране жизни и здоровья несовершеннолетних на объекте по адресу: ЯО, г. Мышкин, ул. Загородная д. 93, признала в полном объеме.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Мышкинского района.

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Конституцией РФ гарантирована охрана государством прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе охрана их здоровья (ст.ст. 7, 38).

В соответствии с ч. 3 ст. 28 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относится, в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами (п. 2), создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации (п. 15).

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (ч. 7 ст. 28 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).

В силу ст. 1 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности является их нарушением, создает угрозу защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и их должностными лицами (ст. 37 и 38 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ).

Суд установил, что прокуратурой Мышкинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МОУ Мышкинская СОШ. В результате проверки выявлены нарушения требований действующих норм по пожарной безопасности, а именно: не предусмотрена автоматическая блокировка электроприёмников системы вентиляции при срабатывании АПС, что является нарушением ст. 2 ФЗ №69 от 21.12.1994 п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п. 6.24 СП 7.13130.2013, п. 12.2.1 СП 60.13330.2016, п. 7.1.3, п. 7.7.3, п. 7.7.4 СП 484.1311500.2020; чердачное помещение здания школы, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1, не оборудовано системой пожарной сигнализации, что является нарушением ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, п. 42 таб. 3, СП 486.1311500; здание образовательной организации не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, что является нарушением п. 37 ППР в РФ, ст. 2 ФЗ №69 от 21.12.1994, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 55.13330.2016.

Указанные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей, неопределенного круга лиц, посещающих данное образовательное учреждение, и работников МОУ Мышкинской СОШ, что может повлечь за собой наступление трагических последствий с причинением вреда здоровью людей.

Наличие вышеуказанных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в образовательном учреждении и необходимость их устранения не оспаривались в судебном заседании представителем ответчика МОУ Мышкинская СОШ Яковлевой Е.В.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При вынесении решения по настоящему делу суд учитывает признание иска ответчиком МОУ Мышкинская СОШ. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик имеет право признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Признание иска представителем ответчика МОУ Мышкинская СОШ по настоящему делу не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Поэтому суд считает возможным принять признание иска ответчиком МОУ Мышкинская СОШ.

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет исковые требования прокурора Мышкинского МР в отношении ответчика МОУ Мышкинская СОШ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194, 198, 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования прокурора Мышкинского района Ярославской области удовлетворить.

Обязать Муниципальное образовательное учреждение Мышкинская средняя общеобразовательная школа устранить в полном объеме нарушения законодательства о пожарной безопасности, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о противодействии терроризму на объекте по адресу: ЯО, г. Мышкин, ул. Загородная, 93, а именно – выполнить автоматическую блокировку электроприёмников системы вентиляции при срабатывании АПС в соответствии со ст. 2 ФЗ №69 от 21.12.1994 п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п. 6.24 СП 7. 13130.2013, п. 12.2.1 СП 60.13330.2016, п. 7.1.3, п. 7.7.3, п. 7.7.4 СП 484.1311500.2020; чердачное помещение здания образовательной организации оборудовать системой пожарной сигнализации в соответствии со ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, п. 42 табл. 3, СП 486.1311500; здание образовательной организации оборудовать аварийным эвакуационным освещением в соответствии с п. 37 ППР в РФ, ст. 2 ФЗ №69 от 21.12.1994, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Мышкинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья подпись К.В. Грибкова

Копия верна

Судья К.В. Грибкова

Решение не вступило в законную силу

Судья К.В. Грибкова