Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 259
об устранении выявленных нарушений

13.05.2022 г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное общеобразовательное учреждение Мышкинская средняя общеобразовательная школа,
(далее – МОУ Мышкинская СОШ)
ОГРН 1027601493347, ИНН 7619003000;
юридический адрес: 152830, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫШКИНСКИЙ РАЙОН, МЫШКИН ГОРОД, ЗАГОРОДНАЯ УЛИЦА, 93;
Объект: МОУ Мышкинская СОШ
юридический адрес: 152830, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫШКИНСКИЙ РАЙОН, МЫШКИН ГОРОД, ЗАГОРОДНАЯ УЛИЦА, 93;
фактический адрес: 152830, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫШКИНСКИЙ РАЙОН, МЫШКИН ГОРОД, ЗАГОРОДНАЯ УЛИЦА, 93;
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №330 от 14.04.2022 года):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.4:

- **в учебных кабинетах № 29А, №18 и №12:**
  - учебные доски не обеспечены источником дополнительного освещения;

п.2.4.6.2:

- **на кухне для приготовления пищи используется алюминиевые баки с дефектами и неровной поверхностью;**

п.2.4.6.3:

- **в столовой обеденные столы и скамейки имеют сколы отделки, что является препятствием для ежедневной качественной обработки с применением дезинфицирующих и моющих средств;**

п.2.4.11:

- **туалеты не обеспечены держателями для туалетной бумаги;**
- **туалеты для мальчиков и девочек на 2 этаже:**
  - отсутствует дверь на кабинках;
- **туалеты для мальчиков и девочек на 1 этаже:**
  - отсутствуют кабинки с дверями;

п. 2.5.2:

- **в учебных кабинетах №№ 32, 33,:**
  - обнаружены дефекты напольного покрытия (напольное покрытие имеет повреждения и скол покрасочного слоя;

п. 2.5.3:

- **в учебных кабинетах №№30, 31, , 32, 33, 39, 22, 23, 28, 11, 12, 16, спортивном зале, кабинете технологии для мальчиков:**
  - на потолке и стенах обнаружены дефекты (скол покрасочного слоя, трещины, следы протечки и/или следы плесени);

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.4:

- **в учебных кабинетах № 29А, №18 и №12:**
  - учебные доски должны быть обеспечены источником дополнительного освещения;

п.2.4.6.2:

- **посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.**

п.2.4.6.3:

- **в столовой обеденные столы и скамейки устранить сколы отделки;**

п.2.4.11:

- **туалеты обеспечить держателями для туалетной бумаги;**
- **туалеты для мальчиков и девочек на 2 этаже:**
  - установить дверь на кабинках;
- **туалеты для мальчиков и девочек на 1 этаже:**
  - установить кабинки с дверями;

п. 2.5.2:

- **в учебных кабинетах №№ 32, 33,:**
  - устранить дефекты напольного покрытия (напольное покрытие имеет повреждения и скол покрасочного слоя;

п. 2.5.3:

- **в учебных кабинетах №№30, 31, , 32, 33, 39, 22, 23, 28, 11, 12, 16, спортивном зале, кабинете технологии для мальчиков:**
  - на потолке и стенах устранить дефекты (скол покрасочного слоя, трещины, следы протечки и/или следы плесени);

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:
МОУ Мышкинская СОШ, ОГРН 1027601493347, ИНН 7619003000;
Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить **в срок до 03.04.2023.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области _____ **Л. С Золотина**

М.П.

Копию настоящего предписания получил:

«13» 05 2022г. _____ _____

дата получения подпись Ф.И.О, должность